

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1230021

**Výrobek:** Svorkovnice

**Typ:** EPS 1, EPS 2

**Jmenovité hodnoty:** 50 kA, třmeny 6 mm<sup>2</sup>, 16 mm<sup>2</sup>, 95 mm<sup>2</sup>, páskový zemnič 30 x 4 mm

**Objednatel:** Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou  
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

**Výrobce:** Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou  
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 221984-01/01 ze dne: 10.01.2023

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 62561-1 ed.2:17 (idt EN 62561-1:2017)

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 221984 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.  
(Pozn.: norma označená \* není v rozsahu akreditace)

**Platnost certifikátu je omezena do:** 19.01.2026

20.01.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



221984-01