

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1230163

Výrobek: Ekvipotenciální svorkovnice

Typ: EPS 2

Jmenovité hodnoty: vodič 2,5 - 95 mm² Cu, 2,5 - 95 mm² Al,
pásek 20 x 3 mm a 30 x 4 mm FeZn

Objednatel: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Výrobce: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 231013-01/01 ze dne: 27.04.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60947-7-1 ed. 3:10 čl. 5.1, 8.3.2, 8.3.3.1, 8.3.3.2, 8.3.3.3, 8.3.3.4, 8.4.5, 8.4.6, 8.5

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 231013 mezi
objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
*(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)*

Platnost certifikátu je omezena do: 01.05.2026

02.05.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



* C E R / 1 2 3 0 1 6 3 *

231013-01