

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1250232

Výrobek: Svorkovnice

Typ: RSA PE 6 A, RSA PE 10 A

Jmenovité hodnoty: 6 mm² - RSA PE 6 A, 10 mm² - RSA PE 10 A,
U_i 1000 V AC/1500 V DC

Objednatel: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Výrobce: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 250673-01/01 ze dne: 29.05.2025

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60947-7-2 ed. 3:2010

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 250673 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 08.06.2028

09.06.2025

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



250673-01

ezù**Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.**
Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8**PROTOKOL O ZKOUŠCE**

L 1056

Číslo protokolu: 250673-01/01

Datum vydání: 29. 5. 2025

Výrobek: Svorkovnice
Typ: RSA PE 6 A, RSA PE 10 A
Jmenovité hodnoty: 6 mm² - RSA PE 6 A, 10 mm² - RSA PE 10 A,
U_i 1000 V AC/1500 V DC
Výrobní číslo: -
Výrobce: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika
Výrobní místo: -
Objednavatel: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika
Počet zkoušených vzorků: 30
Vzorky předloženy dne: 2. 4. 2025
Místo provedení zkoušek: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Zkoušky prováděny v době od 3. 4. 2025 do 29. 5. 2025
Jiné údaje: -
Zkušební předpis: ČSN EN 60947-7-2 ed. 3:2010

Zpracoval: František Linhart

Schválil: Lukáš Burda
technický vedoucí zkušební laboratoře

Počet stran: 14

Počet příloh: 0

Počet stran příloh: 0

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu o zkoušce se týkají pouze zkoušeného předmětu, jak byl přijat, a pokud není v protokolu o zkoušce uvedeno jinak, byly zkoušky prováděny způsobem a za podmínek stanovených zkušebním předpisem, technickou normou, návodem k užití a informacemi poskytovanými výrobcem ke zkoušenému předmětu a za použití výrobcem předepsaného příslušenství.
Bez písemného souhlasu Elektrotechnického zkušební ústavu, s. p. nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Zkušební laboratoř č. 1056 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.