

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1250362

Výrobek: Zemní svorka

Typ: ZS 4 1/2"
ZS 4 3/8"
ZS 4 N 1/2"
ZS 4 N 3/8"

Jmenovité hodnoty: 2,5 - 4 mm²

Objednatel: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Výrobce: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 251816-01/01 ze dne: 27.08.2025

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60998-1 ed. 2:2005, ČSN EN 60998-2-1 ed. 2:2005

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 251816 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 01.09.2028

02.09.2025

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



251816-01

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFICATE

No.: 1250362

Product: Earth clamp

Type: ZS 4 1/2"
ZS 4 3/8"
ZS 4 N 1/2"
ZS 4 N 3/8"

Rating: 2,5 - 4 mm²

Ordering firm: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Czech Republic

Manufacturer: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Czech Republic

Trade mark:

The test results are stated in the test-report No.: 251816-01/01 of: 27.08.2025

A sample of the product was found to be in conformity with:
ČSN EN 60998-1 ed. 2:2005, ČSN EN 60998-2-1 ed. 2:2005

Other data:

The validity of the certificate is limited to: 01.09.2028

02.09.2025

Prague

Mgr. Miroslav Sedláček
Head of Certification Body



251816-01

ezü**Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.**
Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo protokolu: 251816-01/01

Datum vydání: 27. 8. 2025

Výrobek: Zemní svorka

Typ: ZS 4 1/2"
ZS 4 3/8"
ZS 4 N 1/2"
ZS 4 N 3/8"

Jmenovité hodnoty: 2,5 - 4 mm²

Výrobní číslo: -

Výrobce: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Výrobní místo: -

Objednavatel: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Počet zkoušených vzorků: 0

Vzorky předloženy dne: -

Místo provedení zkoušek: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

Zkoušky prováděny v době od 27. 8. 2025 do 27. 8. 2025

Jiné údaje: Výsledky zkoušek byly převzaty z EZÚ protokolu o zkoušce č. 221893-01/01 ze dne 30. 8. 2022

Zkušební předpis: ČSN EN 60998-1 ed. 2:2005,
ČSN EN 60998-2-1 ed. 2:2005

Zpracoval: František Linhart

Schválil: Lukáš Burda
technický vedoucí zkušební laboratoře

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Počet stran příloh: 0

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu o zkoušce se týkají pouze zkoušeného předmětu, jak byl přijat, a pokud není v protokolu o zkoušce uvedeno jinak, byly zkoušky prováděny způsobem a za podmínek stanovených zkušebním předpisem, technickou normou, návodem k užití a informacemi poskytovanými výrobcem ke zkoušenému předmětu a za použití výrobcem předepsaného příslušenství.
Bez písemného souhlasu Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p. nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.

Výrobek: Zemní svorka
Typ: ZS 4 1/2"
ZS 4 3/8"
ZS 4 N 1/2"
ZS 4 N 3/8"
Jmenovité hodnoty: 2,5 - 4 mm²

Na výše uvedený výrobek byl vydán **certifikát EZÚ č. 1220433** ze dne 6. 9. 2022 s využitím výsledků zkoušek **dle protokolu 221893-01/01**. Zkoušky byly provedeny podle: ČSN EN 60998-1 ed. 2:2005, ČSN EN 60998-2-1 ed. 2:2005 s vyhovujícím výsledkem.

Výrobce neoznámil žádné změny, které by měly vliv na bezpečnost, nebo základní funkci výrobku.

Výsledky uvedené ve výše zmíněných protokolech byly porovnány s požadavky aktualizovaných vydání norem:

ČSN EN 60998-1 ed. 2:2005, ČSN EN 60998-2-1 ed. 2:2005

Výrobek splňuje požadavky normy.


Vypracoval: Ing. František Linhart
Dne: 27. 8. 2025

Konec protokolu o zkoušce